



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

PIACENZA

Ufficio Prevenzione Incendi

Piacenza, li **04/10/2024**

Pratica P.I. n°**40826**

A GIROMETTA MARIO srl  
LOCALITA' STRA' - VIA DEL  
SANTUARIO SNC, 29031 Alta Val Tidone  
Alta Val Tidone

Al Sig. Sindaco del Comune di  
Alta Val Tidone (PC)

**OGGETTO:** Richiesta di valutazione del progetto di prevenzione incendi e/o adeguamento alla Normativa di Prevenzione Incendi relativo alle attività del D.P.R.n.151 dell'01/08/2011, con sede in Alta Val Tidone - LOCALITA' STRA' - VIA DEL SANTUARIO SNC, 29031 Alta Val Tidone, di seguito indicate:  
Stabilimenti per lavorazione del legno (quantità > 50.000 kg) Attività 37.2.C

**DITTA:** Girometta Mario Srl

Dall'esame di merito della documentazione allegata alla domanda di conformità sul progetto presentata da codesta ditta, è risultato che occorre integrare la documentazione prodotta come segue:

- 1) Si tratta della realizzazione di un deposito di legname coperto da una struttura prefabbricata in calcestruzzo aperta sui lati. Nella relazione tecnica alla voce "determinazione rischio vita" è stato attribuito un profilo di rischio vita A1 si ritiene più congruo un rischio vita A3. Occorre pertanto aggiornare la relazione stessa.
- 2) L'area in cui è ubicato il deposito di cui sopra confina da un lato con un distributore di carburanti. E' necessario pertanto valutare la necessaria distanza di compartimentazione su spazio a cielo libero con le costruzioni vicine, Cap S.3.8 del DM 3 AGOSTO 2015 aggiornato con DM 12 Aprile 2019 e DM 18 ottobre 2019 allo scopo di avere un valore soglia massimo di  $12,6 \text{ kW/m}^2$  di irraggiamento termico "E<sub>soglia</sub>" sul bersaglio prodotto dall'incendio della sorgente considerata coincidente con il lato dell'attività confinante con gli edifici attigui. Da una rapida valutazione effettuata il metodo analitico di cui al capitolo S.3 del Codice, emerge che la distanza tra il deposito di legna e qualunque costruzione adiacente sia almeno pari a 15 metri. Occorre pertanto verificare che tale distanza sia mantenuta e, in caso di necessità ricollocare la struttura del deposito.
- 3) Con riferimento alla strategia S2 del Codice, ricadendo la struttura nel Livello II, è necessario che a distanza dalla stessa dai confini di proprietà sia almeno pari alla sua altezza.



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO**

**PIACENZA**

**Ufficio Prevenzione Incendi**

4) Si richiede di rappresentare con elaborato grafico il deposito e le distanze dagli edifici limitrofi (non solo dal deposito di gpl) e dai confini di proprietà

Si invia la S.V. a voler integrare la documentazione prodotta con quanto sopra indicato significando che, ai sensi dell'art. 3 del DPR n.151 dell'01/08/2011, il procedimento di valutazione del parere di conformità è da ritenersi sospeso fino al momento della sua ricezione.

Il Funzionario Responsabile dell'Istruttoria  
IA ALESSANDRO ANZOLA  
*Documento Firmato Digitalmente*

IL COMANDANTE PROVINCIALE  
Dott. Ing. Pier Nicola Dadone  
*Documento Firmato Digitalmente*